



## Comune di Modena

Assessore all'Ambiente, Affari Generali  
e Servizi Demografici

Modena, 4.03.2010  
Prot. n. 26456/10

Al Consigliere Comunale  
Sergio Celloni  
e p.c.  
All'Ufficio Rapporti con i Consiglieri  
Alla Segreteria del Sindaco

Oggetto: Risposta scritta alla Sua interrogazione prot. 120176/09 ad oggetto. "Odori sgradevoli causati da una fogna in Via Saragozza (in prossimità del Liceo Sigonio).."

Gentile Cons. Celloni,

rispondo di seguito alla interrogazione citata in oggetto, prevista nella seduta consiliare dello scorso 25 febbraio, e trasformata in risposta scritta per la Sua assenza.

Nel 1994 l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle strategie idrauliche adottate su vasta scala in tutto il territorio comunale al fine di contrastare e ridurre gli episodi di esondazione nelle aree altimetricamente basse della città prodotte dai sempre più frequenti nubifragi, diede corso a diversi interventi di riequilibrio idraulico tra i quali figurava lo Scolmatore dei canali: Chiaro, Modenella, Fossa Paduli, interessando Viale Muratori, e in particolare via Saragozza. Nel corso dell'intervento la via Saragozza venne dotata di un nuovo ed efficiente sistema fognario sia per le acque meteoriche, con manufatto scatolare in cemento armato ad alta capacità posto al centro strada di sezione 3,00 x 1,70, sia per le acque nere con nuove condotte in PVC a tenuta idraulica per il collegamento di tutti gli allacciamenti dei fabbricati esistenti.

L'intervento di riequilibrio idraulico realizzato, attraverso il rifacimento di tutti gli allacciamenti esistenti sia delle acque bianche che delle acque nere, oltre ad impedire alle acque dei canali sopra citati di transitare in centro storico, pose fine ad una serie di proteste dei cittadini e commercianti di via Saragozza riguardanti le difficoltà di scarico dei fabbricati collegati nella Cloaca storica "Canalino", ubicata sotto ai fabbricati nella parte retrostante rispetto alla strada.

Dalla ultimazione dei lavori in via Saragozza (1994), ai giorni nostri, non ci sono più state particolari richieste o proteste da parte sia di cittadini residenti sia da parte di attività commerciali presenti, riguardanti problemi legati alla rete fognaria, a dimostrazione che l'intervento realizzato fu risolutivo nei confronti delle difficoltà di scarico degli allacciamenti esistenti.



Nel merito delle richieste di chiarimento espresse nell'interrogazione si precisa pertanto:

- 1 ) - Gli odori segnalati sono stati prodotti dalle condotte pluviali del fabbricato dove ha sede l'istituto scolastico "Carlo Sigonio", a causa dei sifoni posti al piede delle condotte che erano privi di acqua a causa del lungo periodo di tempo secco che ha caratterizzato l'estate scorsa. La completa asciugatura dall'acqua di un sifone annulla l'effetto benefico della sifonatura stessa;
- 2 ) - Le esalazioni prodotte non sono quindi state causate dalla Cloaca che non scarica, come viene sottolineato nell'interrogazione, ma dal periodo estivo particolarmente caldo che ha prosciugato l'acqua, per evaporazione, nei pozzetti al piede delle condotte pluviali;
- 3 ) - I tecnici Hera hanno effettuato gli interventi e sopralluoghi necessari al fine di ripristinare il funzionamento dei sifoni, mantenendo sotto osservazione i punti dove maggiormente erano stati rilevati odori ed esalazioni;
- 4 ) - Osservazioni successive sui luoghi, sempre da parte dei tecnici Hera, hanno confermato la scomparsa degli odori originariamente presenti.

Cordiali saluti.

L'Assessore  
Dott. Simona Arletti